



SỞ Y TẾ NGHỆ AN
NGHE AN DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC)
Địa chỉ/Address: 140 Đường Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An/
140 Le Hong Phong Street, Truong Vinh Ward, Nghe An Province
ĐT/Tel: 02383835810/02383593071
Email: xetnghiemdpna@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No :809/PKN-KSBT

- Tên mẫu/Name of sample:** Nước máy **Mã số/Code:** 260722/45
- Vị trí lấy mẫu/Sampling locations:** vòi nước sin hoạt tầng 5 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
- Tên/địa chỉ khách hàng Name/Address of customer:**
Công ty cổ phần bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
Số 99 Đường Phạm Đình Toái Phường Vinh Phú , tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Mô tả mẫu/Description:** 1.5 Lit/ chai nhựa x 02 chai (có niêm phong)
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving:** 15/7/2026
- Người giao mẫu/Sample delivery man:** Nguyễn Thị Dung
- Ngày giờ thử nghiệm mẫu/Sample test date and time:** Từ 15/7/2026 đến 28/7/2026
- Kết quả thử nghiệm/Test result taking:**

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit (QCDP 01:2021/NA)	Kết quả Result
1	Coliforms*	CFU/ 100 mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
2	Trực khuẩn mũ xanh* (Ps.Aeruginosa)	CFU/100 mL	TCVN 8881:2011	<1	KPH

Ghi chú: KPH : Không phát hiện có nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2026

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LAB

PHÓ TRƯỞNG KHOA
VICE HEAD OF DEPARTMENT

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

Trần Thị Quyên

Phan Thanh Hải



Phạm Đình Du

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An /
The test report must not be reproduced without the written approval of Nghệ An Center for disease control
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 03 bản: 02 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/
The test result are printed in 03 documents: 02 document is given to customer; 01 document is stored at Testing Department
- Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/*Tests area credited ISO/IEC 17025:201
- Chỉ tiêu sử dụng đơn vị bên ngoài/* External unit usage criteria



SỞ Y TẾ NGHỆ AN
NGHE AN DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC)
Địa chỉ/Address: 140 Đường Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An/
140 Le Hong Phong Street, Truong Vinh Ward, Nghe An Province
ĐT/Tel: 02383835810/02383593071
Email: xetnghiemdpna@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No :810/PKN-KSBT

- Tên mẫu/Name of sample:** Nước máy **Mã số/Code:** 260722/46
- Vị trí lấy mẫu/Sampling locations:** bể chứa nước tầng 7 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
- Tên/địa chỉ khách hàng Name/Address of customer:**
Công ty cổ phần bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
Số 99 Đường Phạm Đình Toái Phường Vinh Phú , tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Mô tả mẫu/Description:** 1.5 Lit/ chai nhựa x 02 chai (có niêm phong)
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving:** 15/7/2026
- Người giao mẫu/Sample delivery man:** Nguyễn Thị Dung
- Ngày giờ thử nghiệm mẫu/Sample test date and time:** Từ 15/7/2026 đến 28/7/2026
- Kết quả thử nghiệm/Test result taking:**

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit (QCDP 01:2021/NA)	Kết quả Result
1	Coliforms*	CFU/ 100 mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
2	Trực khuẩn mủ xanh* (Ps.Aeruginosa)	CFU/100 mL	TCVN 8881:2011	<1	KPH

Ghi chú: KPH : Không phát hiện có nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2026

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LAB

PHÓ TRƯỞNG KHOA
VICE HEAD OF DEPARTMENT

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

Trần Thị Quyên

Phan Thanh Hải



Phạm Đình Du

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An /
The test report must not be reproduced without the written approval of Nghệ An Center for disease control
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 03 bản: 02 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/
The test result are printed in 03 documents: 02 document is given to customer; 01 document is stored at Testing Department
- *Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/*Tests area accredited ISO/IEC 17025:201
- **Chỉ tiêu sử dụng đơn vị bên ngoài** External unit usage criteria



SỞ Y TẾ NGHỆ AN
NGHE AN DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC)

Địa chỉ/Address: 140 Đường Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An/
140 Le Hong Phong Street, Truong Vinh Ward, Nghe An Province
ĐT/Tel: 02383835810/02383593071
Email: xetnghiemdpna@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No :810/PKN-KSBT

- Tên mẫu/Name of sample: Nước máy Mã số/Code: 260722/47
- Vị trí lấy mẫu/Sampling locations: bể chứa nước tầng G Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
- Tên/địa chỉ khách hàng Name/Address of customer:
Công ty cổ phần bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
Số 99 Đường Phạm Đình Toái Phường Vinh Phú , tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Mô tả mẫu/Description: 1.5 Lít/ chai nhựa x 02 chai (có niêm phong)
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 15/7/2026
- Người giao mẫu/Sample delivery man: Nguyễn Thị Dung
- Ngày giờ thử nghiệm mẫu/Sample test date and time: Từ 15/7/2026 đến 28/7/2026
- Kết quả thử nghiệm/Test result taking:

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit (QCDP 01:2021/NA)	Kết quả Result
1	Coliforms*	CFU/ 100 mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
2	Trực khuẩn mủ xanh* (Ps.Aeruginosa)	CFU/100 mL	TCVN 8881:2011	<1	KPH

Ghi chú: KPH : Không phát hiện có nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2026

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LAB

PHÓ TRƯỞNG KHOA
VICE HEAD OF DEPARTMENT

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

Trần Thị Quyền

Phan Thanh Hải



Phạm Đình Du

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An /
The test report must not be reproduced without the written approval of Nghệ An Center for disease control
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Phiếu kết quả này được làm thành 03 bản: 02 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/
The test result are printed in 03 documents: 02 document is given to customer; 01 document is stored at Testing Department
- Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017/*Tests area accredited ISO/IEC 17025:201
- Chỉ tiêu sử dụng đơn vị bên ngoài/** External unit usage criteria